

[logo] ZeTom Katowice

NA STRÁŽI
KVALITY
OD ROKU 1899

OSVĚDČENÍ

Číslo **WE/SK/2022/153K**

Výrobce: Klimosz Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice

Výrobek: Teplovodní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním

Označení typu: **Klimosz WALLY S45 s výkonem 20 kW**

Palivo: rašelinové brikety

Zkušební metoda: PN-EN 303-5:2012

I. náplň

			hodnota	rozšířená nejistota	požadavky
Oxid uhelnatý	E _{CO}	mg/m ³ _n	4907,45	±240,1	≤ 5000
Organické plynné sloučeniny	E _{OGC}	mg/m ³ _n	129,14	±13,42	≤ 150
Prach	E _{PM}	mg/m ³ _n	135,29	±13,01	≤ 150
Účinnost	η _n	%	79,71	±1,09	≥ 74,8

II. náplň

			hodnota	rozšířená nejistota	požadavky
Oxid uhelnatý	E _{CO}	mg/m ³ _n	3553,01	±316,6	≤ 5000
Organické plynné sloučeniny	E _{OGC}	mg/m ³ _n	113,41	±12,1	≤ 150
Prach	E _{PM}	mg/m ³ _n	134,99	±7,88	≤ 150
Účinnost	η _p	%	79,71	±1,15	≥ 74,8

^{*)} výše uvedené emise se týkají suchých výfukových plynů obsahujících 10% kyslíku v normálním stavu, při teplotě 273,15K a při tlaku 1013,25 mbar.

Srovnání výsledků provedené zkoušky, registrované pod číslem B/2022/153K v Akreditované zkušební laboratoři č. ABO24 s požadavky uvedenými v normě PN-EN 303-5:2012 pro Třídu 3.

**ZÁSTUPCE
VÝKONNÉHO ŘEDITELE**
-/- nečitelný podpis
dr inž. Maciej Jodkowski

[Otisk kulatého inkoustového červeného razítka s logem ZeTom Katowice ve středu a nápisem na obvodu:
Ústav zkušebnictví a certifikace „ZETOM“
prof. F. Stauba
v Katowicích, sp. z o.o. [s.r.o.]]

[Otisk podélného inkoustového červeného razítka s obsahem]:
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
-/- nečitelný podpis
mgr inž. Edward Makiela

V Katowicích, 31.05.2022

Ústav zkušebnictví a certifikace „ZETOM“ prof. F. Stauba v Katowicích, sp. z o.o. [s.r.o.]

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

XX

Ja, Maria-Luiza Malinowska, zapsaná do seznamu soudních překladatelů a tlumočnicků vedeného ministrem spravedlnosti Polské republiky pod číslem TP/744/06, potvrzují souhlas tohoto překladu s předloženým mě dokladem v polštině.

V Zabrze, dne 31. července 2022
Číslo ověřovací knihy: 114/2022

