



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1452

01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEW CZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tel. (042) 64 00 821
fax. (042) 64 00 828



URZĄDZENIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ŚWIADECTWO

Nr OS/389/CUE/17

potwierdzające, że :

kocioł wodny „KLIMOSZ MAXI 150”

z automatycznym podajnikiem paliwa,
o nominalnej mocy cieplnej 145 kW opalany granulatem drzewnym tzw. „peletami”
Symbole: PKWiU 27.52.12.0
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

Klimosz Mirosław P.H.U.
43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 6

spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska ustalone w PN-EN 303-5:2012

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badań: nr 149/16-LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanych urządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.

Kierownik Laboratorium
Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń
Grzewczych

157. U. Łojki-Urońska

(podpis)

Kierownik Zakładu
Zakład Urządzeń Energetycznych

[Signature]

(podpis)

Łódź, dnia 21.06.2017

INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakład Badań
Urządzeń Energetycznych CUE
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1452

01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tel. (042) 64 00 821
fax. (042) 64 00 828

URZĄDZENIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

ŚWIADECTWO Nr OS/389/CUE/17

Kocioł **KLIMOSZ MAXI 150** z automatycznym podajnikiem paliwa.
Badany zgodnie z wymaganiami EN 303-5: 2012.

Parametr	Miano	Uzyskana wartość	Wymagania norm i przepisów	
Paliwo	Granulat drzewny tzw. „pelety”			
	Q_i^r	MJ/kg	18,0	bez wymagań
	A^r	%	0,3	$\leq 0,5$
	W^r		6,2	≤ 11
Moc cieplna	kW	145	$\geq Q_N$	
Sprawność η	%	92	≥ 89 – 5 klasa	
Emisja ^x	CO	mg/m ³	169	≤ 500 – 5 klasa
	NO _x		318	bez wymagań
	OGC		6	≤ 20 – 5 klasa
	Pył		10	≤ 40 – 5 klasa
	Strumień masy spalin	g/s	82	bez wymagań

^{x)} w przeliczeniu na 10% udziału tlenu w spalinach suchych

Łódź; dnia 21.06.2017

INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zakład Badań
Urządzeń Energetycznych CUE
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

KIEROWNIK
Zakładu Badań Urządzeń
Energetycznych CUE
[Podpis]
mgr inż. Sławomir Piłarski