

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2024 / 435 K
Producent: KLIMOSZ Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: KLIMOSZ LE 20 o mocy 20 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	88,12	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	130,56	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	7,53	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,20	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	377,20	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	126,01	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	17,09	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,94	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	333,84	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	126,69	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	15,65	≤ 20
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	18,83	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,61	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,19	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	19,99	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,93	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,91	$\geq 88,3$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	5,93	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,38	-
Sprawność cieplna		η_{cp}	%	90,83	$\geq 87,78$	
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		$e_{l,max}$	kW	0,061	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		$e_{l,min}$	kW	0,034	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0059	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,26	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/435K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr ABO24 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

**KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH**

dr inż. Bartosz Węcki


**Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO**

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 23.09.2024 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu